

## Närvarande

### Ledamöter

Karl-Erik Bergquist	Arbetsgivaren, husprefekt, ordförande
Siv Ahrné	Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik
Mattias Alveteg	Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiteknik
Olle Söderman	Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiska institutionen
Ulla Jeppsson Wistrand	OFR/S, 1:e laboratorieassistent tillämpad biokemi
Ola Wendt	Arbetsgivaren, enhetschef CAS
Emma Persson	Studeraendeskyddsombud, LTH, K-sektionen

### Övriga

Catrin Malmström	Administrativ chef
Olle Jernberg	LU Byggnad, arbetsmiljöingenjör
Per Gustafson	LU Byggnad, Säkerhetschef
Johan Ohlin	Protokollförare, huvudskyddsombud

### Frånvarande

Tommy Ljungdell	Byggsamordnare
Josefin Henriksen	Studeraendeskyddsombud, LTH, W-sektionen
Stephanie Jephthah	Studeraendeskyddsombud, Nat-fak
Mats Cederwall	SACO
Irene Sassarsson	FHV, företagssköterska
Åsa Gustafson	LU Byggnad, yrkeshygieniker
Katarina Celanders-Ohrström	LTH kansli
Christina Magnusson	N kansli

---

## § Ärende Beslut

---

### 1. Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Ola Wendt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 2. Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg under § 12 Övrigt:

- 2.1. Per Gustafson redogör för utsänd kommunikation i samband med storm.
- 2.2. Johan Ohlin har ett ärende angående studenters klagomål på rökning vid entré A.
- 2.3. Olle Söderman har ett ärende rörande inomhustemperatur i hus 3.

### 3. Föregående mötes protokoll

#### 3.1. § 3

Tommy Ljungdell och Akademiska hus har utfört kontroll på ventilationssystem i hus 1.  
HMS kommittén önskar ta del av skriftligt protokoll för kontrollen.

#### 3.2. § 11

Olle Söderman informerar att diskussionen om dispens för begränsade försök på Annebergs försöksanläggning pågår fortfarande. Försöken är framflyttade för att kunna starta i januari.

---

§    **Ärende**  
      **Beslut**

---

Protokollet läggs därefter till handlingarna.

#### **4.    Rapporten från Skyddskommittén**

Protokollet från det senaste mötet i skyddskommittén har inte distribuerats inför detta HMS möte men Olle Jernberg redogjorde kortfattat från skyddskommitténs möte.

- 4.1. Ny arbetsmiljöpolicy är under utarbetande.
- 4.2. Upphandling pågår för farligt avfall.
- 4.3. Upphandling pågår för kontroll av dragskåp. HMS-kommittén ställde fråga om krav på vite för kontrollör som inte kan leverera tjänster i tid. Olle Jernberg skall återkomma.
- 4.4. Personalavdelningen har utfört en enkätundersökning i psykosociala frågor. Preliminärt visar enkäten att ca en tredjedel av medarbetarna befinner sig i riskzonen för stress. En del medarbetare upplever att de utsätts för kränkande särbehandling, andra att de inte kan uttrycka sina åsikter på arbetet. HMS-kommittén vill återkomma till resultaten av enkäten.

#### **5.    Ärende rörande Företagshälsovården**

Ingen representant från företagshälsovården är närvarande.

#### **6.    Meddelande**

- 6.1. Karl-Erik Bergquist redogör för utsläpp av kvicksilver från Kemicentrum. Den senaste mätningen över 10-dygn visade höga värden. Verksamheten vid Kemicentrum måste utreda och åtgärda problemet snarast. Mätning av kvicksilverhalten i utgående avloppsvatten samtidigt med mätning av halten i avloppsstammar från olika huskroppar sker. Denna mätning sker med 1-dygnsmätningar under 2 dygn vid 5 tillfällen. Vidare så skall OCAB sanera avloppsstammar i huskropp 1 öster och i avloppsstammar utanför hus 4 (parallellt med hus 1).

#### **7.    Skyddsrondsprotokoll**

Johan Ohlin rapporterade om inkomna skyddsrondsprotokoll. Skyddsronder inrapporterade från Kemisk fysik, Teknisk mikrobiologi, CAS och Kemiteknik.

Johan Ohlin kommenterar följande för Teknisk mikrobiologi:

- 7.1. LAF-bänk i patogenlaboratoriet är inte funktionskontrollerad.
- 7.2. Vid arbete med att skärning av agarosgeler under UV-ljus finns risk för bestrålning av oskyddad hud.

Johan Ohlin kommenterar följande för CAS:

- 7.3. Tygklädda kontorsstolar används på labb.

---

§    **Ärende**  
      **Beslut**

---

- 7.4. 20-liters gasflaska med vätgas på labb.
- 7.5. Gastub på labb utan infästning.
- 7.6. Vacuumpumpar på golv skall stå i tråg då oljespill och läckage ofta inträffar med halkrisk som följd.

Johan Ohlin kommenterar följande för Kemiteknik:

- 7.7. Tygklädda kontorsstolar används på labb.
- 7.8. Blågel används fortfarande i vissa exsickatorer.
- 7.9. I apparthallen finns det ett plasttält som huserar utrustning. Detta tält hindrar brandsläckning med sprinklersystem.

## **8.    Rapporterade arbetsskador/tillbud**

Olle Jernberg rapporterade om inkomna tillbudsansmälningar. Det har förekommit två tillbud på CAS. En student skar sig på glas och skadade en sena i handen. Detta är inrapporterat som arbetsskada. Ett annat tillbud var utblåsning av vätska från en separertratt. Det hade bildats övertryck i tratten utan att studenten hade hunnit pysa ut övertrycket. Ett tillbud inrapporterat från Kemiteknik. En student skadade sig när en stege föll under arbete vid Källbyverket.

## **9.    Studentärenden**

Inga ärenden.

## **10.   Aktuella byggnadsfrågor**

Arbetet med saneringen av lösningsmedelsavfallsrummet fortsätter. Tommy Ljungdell tar fram en åtgärdslista.

Inga övriga ärenden.

## **11.   Lokaler för CAS på Medicon Village**

LU Byggnad har tagit fram ett "Rumfunktionsprogram" d.v.s. en kravbeskrivning för lokalerna. Lokalerna måste åtgärdas enligt detta program. Ola Wendt påpekar att medel för åtgärderna saknas, en flytt av verksamhet till lokaler på Medicon Village är därför osäker.

## **12.   Övrigt**

- 12.1. Per Gustafson redogör för utsänd kommunikation i samband med storm. Den utsända kommunikationen hade kritiserats i föregående HMS möte (se tidigare protokoll). Per Gustafson förklarar att det inte finns resurser för information av detta slag på Lunds Universitet. Att skicka epost till registrerade LUCAT användare är inte möjligt då registret innehåller ca 200 000 konton och aktiva konton kan inte sökas ut. Att skicka till alla skulle överbelasta serverna. Det lades ut en så kallad "puff" på hemsidan med information om stormen. Det finns en incidentblogg som kan användas (<http://emergency.blogg.lu.se/>), denna skall dock eventuellt

---

§ **Ärende**  
**Beslut**

---

avvecklas. Utöver detta så kan ett SMS skickas till 100 personer på larm och beredskapslistan, dessa personer skall sedan vidarekommunicera informationen till sina kollegor. HMS-kommittén önskar fortsatt information kring krisberedskapen på Lunds Universitet.

- 12.2. Johan Ohlin redogör för kritik som framförts av studenter angående rökning utanför entré A. Kritiken gäller anställd personal vid Kemicentrum såväl som studenter. Rökarna har uppehållit sig i direkt anslutning till entrédörrarna och inte följt LUs riktlinjer på minst 10 m avstånd från dörr. HMS-kommittén ger Tommy Ljungdell i uppdrag att förbättra skyltning vid entrén. Karl-Erik Bergquist skall gå ut med information via epost om vad som gäller. Frågan skall bevakas under kommande HMS möten.
- 12.3. Olle Söderman redogör för kritik mot inomhustemperatur i hus 3. Problem med låg inomhustemperatur upplevs på golv och i närhet till fönster. Ärendet är felanmält till Akademiska hus. Det framförs kritik mot hur temperaturen mäts i rummen. Metoden går ut på att mäta på en bordskiva i mitten på rummet. Denna metod ger ingen indikation hur temperaturen upplevs. HMS-kommittén ger Olle Jernberg i uppdrag att ta fram riktlinjer hur man skall mäta temperaturen för att resultatet skall vara användbart.

### **13. Nästa möte**

Kallelse för möten under vårterminen 2014 kommer att skickas ut via epost.

Vid protokollet

Johan Ohlin

Justeras

Karl-Erik Bergquist

Ola Wendt